

EIGENSTÄNDIGE GASÜBERWACHUNG (VERRIEGELUNGSSYSTEMPAKET)

Für gewerbliche Gasgeräte in der Gastronomie und Küche zur Sicherstellung der sicheren Abführung der Küchenabgase.

Für gewerblich genutzte Küchen verbindlich vorgeschrieben.

GM-III	Die Kontrolleinheit entspricht allen aktuellen Corgi-Gasregulierungen für gewerbliche Küchen. Das nach IP56 geprüfte Steuergerät stellt sicher, dass zu den Brennern kein Gas fließt, wenn keine Luftabsaugung vorhanden ist.
ISP-2	Das Systempaket umfasst: GM-III Kontrolleinheit + DPSA-20 Druckschalter + DK-1 Rohrsatz + EM-1 fernbedienter Not-Aus-Schalter

Hinweis: Diese Einheit ist mit einem ZEV Gasmagnetventil mit 230 V Wechselspannung zu verwenden.



XENON-RUNDUMLEUCHE

Weißer Polycarbonatkörper

BCR-1	Rot	230 V Wechselspannung	3W 1 Sekundentakt
BCY-1	Geib	230 V Wechselspannung	3W 1 Sekundentakt



NOT-AUS-SCHALTER / THERMOVERBINDUNGEN

NOT-AUS-SCHALTER

10 [6] bei 230 V Wechselspannung. Spannungsfreier Kontakt.

EM-1	Versorgungsunterbrechung durch Drücken - Rückstellung durch Drehen
EM-1K	Versorgungsunterbrechung durch Drücken - Rückstellung durch Schlüssel



THERMOVERBINDUNG

Leistung 24 V Wechselspannung 110 V Wechselspannung, 230 V Wechselspannung 10A

TL-1	Sicherungsschmelztemperatur <72°	IP20 20mm Kabeleinführung an einem Ende
TL-2	Sicherungsschmelztemperatur <72°	IP20
F-1	Ersatzsicherung	

Die Einheit ist so zu montieren, dass die perforierte Abdeckung nach unten weist und die Belüftungslöcher an der Rückseite des Gehäuses nicht versperrt sind.

